Alle notwendigen Unterlagen sind mindestens 4 Wochen vor der gewünschten 20kV-seitigen Einbindung und Trafo-Zuschaltung bei der TWL abzugeben (vorbehaltlich, dass alle behördlichen Genehmigungen bis dahin da sind). Auf der Homepage des Netzbetreibers TWL Netze (https://www.twl-netze.de/fuer-netzkunden/technische-anschlussbedingungen/) sind Hinweise zu den unten aufgeführten Unterlagen zu finden und in vollem Umfang herunterzuladen. Für einen Teil der aufgeführten Unterlagen sind Musterformulare vorgegeben.

Grundsätzlich müssen die hier aufgeführten Unterlagen bei TWL abgegeben werden:

1. Verantwortliche Personen der 20kV-Kundenstation
2. Fertigstellungsanzeige Strom
3. Errichterbescheinigung Erdungsanlage (inkl. Anlagen der Bescheinigung)
4. Errichterbescheinigung Blitzschutzanlage (nur sofern vorhanden, inkl. Anlagen der Bescheinigung)
5. Technische Daten und Beglaubigungsformulare von Messwandlern (sofern MS-Zählung)
6. Übersichtsschaltplan
7. DGUV V3 – Bestätigung der Anlage
8. Nenn-Stehwechselspannungsprüfformular
9. Technische Daten und Prüfberichte der Transformatoren
10. Bestätigung der Schutzgeräteparameter und die dazugehörenden Prüfprotokolle (sofern Schutzgeräte vorhanden)

Zusätzlich kann zu den hier aufgelisteten Pflichtunterlagen gerne noch mehr vorhandene Dokumentation geliefert werden wie z.B. Anlagengrundriss, Anlagenbilder, Anlagenbeschreibung, Schaltplan NSHV etc..

Die Unterlagen können Sie an Herrn Rohrmann schicken.

Herr Rohrmann: 0621/505-2075, Thomas.Rohrmann@twl-netze.de