

FB1603-04	Errichterbescheinigung Erdungsanlage	
26.04.2023		

Hiermit bestätigen wir:

Fa.

Straße

PLZ..... Ort

dass die nachfolgend genannte Fundament-/Ringerderanlage (Fundamenterder in Beton verlegt/Fundamenterder in Erde verlegt) nach den „allgemein anerkannten Regeln der Technik“ und den zuständigen Richtlinien und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung sach- und fachgerecht durch Blitzschutz-/Elektrofachkräfte nach der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)/DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10) errichtet/ ausgeführt wurde, bestimmungsgemäß in Gebrauch ist und den jeweiligen Beschaffenheitsanforderungen entspricht.

Gebäude/Anlage:

Betreiber:

Postleitzahl: Anlagenort:

Insbesondere wurde die Erstprüfung nach der aktuellen DIN 18014 von Blitzschutz-/Elektrofachkräften durchgeführt. Das Messprotokoll der niederohmigen Verbindung der einzelnen Anschlussfahnen, der Nachweis des niederohmigen Gesamt-/Erdausbreitungswiderstands, der Übersichtsplan der Fundament-/Ringerderanlage und die Fotodokumentation liegen dieser Bescheinigung als Anlage bei und sind Gegenstand dieser Bescheinigung. Der ausgeführte Fundamenterder/Ringerder ist in der erforderlichen Ausführung mit den geeigneten Materialien für die vorgegebene Elektroanlage/Blitzschutzklasse ausgeführt, ist fehler- und mängelfrei und kann ohne Bedenken betrieben werden. Diese Bescheinigung entbindet den Betreiber (Unternehmer), nach §5 Absatz 4 der DGUV Vorschrift (BGV A3), die Fundamenterder-/Ringerderanlage (als Teil der elektrischen Anlage) vor der ersten Inbetriebnahme zu prüfen, bzw. prüfen zu lassen.

Ort, **Datum:**

Elektro-/Blitzschutzfachkraft:.....

Unterschrift: